

# Zertifikat

Produkt:

**MB 2K**

Auftraggeber:

Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13

49624 Lönigen

Die geprüfte Bauwerksabdichtung wurde auf ihr Emissionsverhalten bezüglich flüchtiger organischer Substanzen sowie Formaldehyd und Acetaldehyd untersucht (WESSLING Prüfberichte CAL19-080658-1a).

Nach Art und Umfang der durchgeführten Untersuchung erfüllt das vom Auftraggeber zugesandte Muster die Anforderungen des AgBB-Schemas (Stand: August 2018)

- Kanzerogene nach 3 und 28 Tagen  $\leq 0,01$  bzw.  $0,001 \text{ mg/m}^3$
- Summe der VOC (TVOC) nach 3 Tagen  $< 10 \text{ mg/m}^3$
- Summe der VOC (TVOC) nach 28 Tagen  $< 1 \text{ mg/m}^3$
- Summe der SVOC (TSVOC) nach 28 Tagen  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$
- Bewertungszahl R  $< 1$  für die VOC-Einzelstoffe mit NIK-Wert
- Summe der VOC Einzelstoffe ohne NIK-Wert nach 28 Tagen  $< 0,1 \text{ mg/m}^3$

Das geprüfte Muster ist hinsichtlich der Emission für die Verwendung in Innenräumen geeignet.

Johannes Wächter  
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker

Christopher Teichmann  
Dipl.-Ing. Umwelttechnik

CAL19-080658-1\_ZER 31.07.2019

Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt zwei Jahre.

WESSLING GmbH, Verbraucherprodukte, Oststraße 7, 48341 Altenberge